

La nevoie	ian	feb	marti	apr.	mai	iuni	iul	aug.	sept	oct	nov	dec
La nevoie	7.18			6.51		6.52						
Freventua determ.	Semestrial			22.6								
Freventua determ.	Semestrial			46.0								
Freventua determ.	Semestrial			81.8								
Freventua determ.	Semestrial			28.6		10.3						
Freventua determ.	Semestrial			2.4								
Freventua determ.	Trimestrial	5.3		10.6		0.6				9.3		
Freventua determ.	Trimestrial	<0,05		<0,05		0.185				0.317		
Freventua determ.	Trimestrial	<0,02		<0,02		<0,02				0.055		
Freventua determ.	Trimestrial	13		14.3		11.2				9.35		
Pe efluentul statiei de pre-epurare												
Annual				<0,00001								
Annual				<0,00008								
La nevoie												
Limita incintei	Limita incintei											
Lab APM Miereurea Ciuc	Lab Wessling Tg Mures											
conf. NTPA 002/2002 Lab Wessling Tg Mures	Valori limita maxime admise											
	6,5-8,5											
	350 mg/l											
	300 mg/l											
	500 mg/l											
	30 mg/l											
	5 mg/l											
	25 mg/l											
	25 mg/l											
	1,5 mg/l											
	600 mg/l											
B2.Substanțe prioritare și prioritare periculoase	Lab Wessling Tg Mures											
Octilfenol												
PAH (hidrocarburi poliaromatice)	0,1 mg/l											
C. Nivelul de zgomot												
intre orele 6-22	Lech = 50 dB (A) CZ 45											
intre orele 22-6	Lech = 40 dB(A)											

Nota:

- Substanțe produse petroliere

Veimberger Melinda
Manager calitate și de mediu



Petroczki Gheza Iosif
Director General - Administrator