



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

Nr.769/08.05.2020

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

NR. 37/08.05.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA FRUMOASA**, cu sediul în com. Frumoasa, str. Mihăileni nr. 7, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Harghita cu nr. 769/28.01.2020, completată la nr. 1562/19.02.2020, nr. 1712/25.02.2020, nr. 2073/04.03.2020 nr. 2179/09.03.2020, nr. 2864/30.03.2020, nr. 3292/16.04.2020 și la nr. 3546/29.04.2020, în baza

Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului,,

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, cu modificările și completările ulterioarele, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

Agenția pentru Protecția Mediului Harghita decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței/ședințelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 22.04.2020, că proiectul *"Extinderea rețelei electrice în sat Bârzava"*, propus a fi amplasat în *intravilanul com. Frumoasa, sat Bârzava f.n., județul Harghita*, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate, și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.
Justificarea prezentei decizii:

1. Motivele pe baza căror s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul nu se încadrează în prevederile Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului,, nefiind încadrat în anexele nr. I sau II,

Caracteristicile proiectului:

- Plantarea unui stâlp de tip SC 15014 fi în linie, între stâlpii cu nr. 1 și 2 al LEA 20 kV Barațeoș derivația PTA 1 Bîrzava racord PTA 2 Bîrzava. Conductorul existent va fi manșonat (schimbă) între stâlpii nr. 1 și nr. 1A, nu deasupra drumului.
- Realizarea unui racord LEA 20 kV, de pe stâlpul nr. 1A pe o lungime totală de 31 m la marginea drumului comunal DC 53 în domeniul public, cu conductor izolat cu izolație de polietilenă reticulată, tip OAC2X 50/8 mm², consolele de întindere vor fi acoperite cu șufă de protecție din material plastic și toate confețiile metalice vor fi legate la prize de pământ artificială de 4 ohmi.
- Montare 1 buc post de transformare aerian (PTA) de 20/0,4 kV 100 kVA pe un stâlp nou plantat de beton special de tip SC 15014, la intersecția str. Mocșar cu drumul comunal DC 53, la marginea drumului, în domeniul public;
- Montare linie electrică aeriană (LEA) de 0,4 kV cu conductor torsadat de tip T2X 50+3x70+2x16 mm² pe stâlpi de beton de tip SC 10005 ft (2 buc) și SC 10002 fb (2 buc) proiectați, pe o lungime totală de 190 m;

- Intersecția între LEA 20 kV Barațoș derivația PT 1 Bârzava existent și LEA 0,4 kV proiectat se va realiza pe stâlpul de tip SC 15014, nr. 8A/I 3 nou plantat la marginea drumului între stâlpii cu nr. 8 și 9 al LEA 20 kV Barațoș derivația PT1 Bârzava. Conductorul va fi manșonat (schimbat) între stâlpii cu nr. 8A și 9.
- Montare linie electrică subterană (LES) de 0,4 kV cu cablu de tip ACYAbY 3x150+70 mp, așezat la marginea drumului pe o lungime totală de 55 m;
- Montare căte o firidă FDCS pe fiecare stâlp al rețelei nou proiectate, în total (5 buc) pentru alimentarea a noilor consumatori.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

- Amplasamentul proiectului se află în siturile Natura 2000 : **Integral în ROSPA0034 " Depresiunea și Munții Ciucului "** – arie de protecție specială avifaunistică, declarată prin H.G. 1284/2007, modificată și completată cu H.G. nr. 971/2011, la limita ROSCI0323 " Munții Ciucului " – sit de importanță comunitară, declarat prin Ordinul MMDD nr. 1964/2007, modificat prin Ordinul M.M.P. nr. 2387/2011,
- Amplasamentul proiectului se află în intravilanul comunei Frumoasa, sat Bârzava, într-o zonă cu construcții case de locuit, și terenuri arabile
- S-a obținut Punctul de vedere nr. 108/ ST.HR /19.02.2020 și 20.02.2020 respectiv avizul nr. 15/ST.HR/ din 22.04.2020 emis de Agenția Națională pentru ARII Naturale Protejate
- În vecinătatea amplasamentului pot să apară următoarele specii de păsări dependente de pajiști: *Aquila Pomarina* (Acvilă țipătoare mică), *Ciconia ciconia* (Barza albă), *Circus aeruginosus* (Erete de stufo), *Circus cyaneus* (Erete vânător), *Circus pygargus* (Erete sur), *Crex crex* (Cristelul de câmp) enumerate în Formularul Standard al siturilor Natura 2000 ROSPA0034, și ROSCI0323.
- Se va menține categoria de folosință a terenului de arabil
- Suprafața afectată de proiect va fi ocupată numai temporar, impactul pe termen scurt se va manifesta numai în timpul lucrărilor de construcție, lucrările se vor executa pe o suprafață redusă : 284 mp, din care Se = 8 mp va fi ocupat definitiv.
- Lucrările se vor executa dealungul drumului de interes local existent, în zona de protecție a drumului, fără afectarea terenurilor agricole învecinate
- Proiectul ar putea afecta în mod nesemnificativ, temporar, fără impact remanent ariile naturale protejate, proiectul nu reduce suprafața habitatelor și numărul speciilor de interes comunitar, nu va produce poluarea sau deteriorarea habitatelor, perturbări semnificative ale speciilor, nu va fragmenta habitatele și coridoarele ecologice de trecere ale mamiferelor de interes comunitar, nu se vor produce modificări ale dinamicii relațiilor dintre sol și apă sau floră și faună care definesc structura și/sau funcția sitului de interes comunitar
- Proiectul propus nu va avea efecte negative semnificative asupra speciilor și habitatelor ocrotite în cadrul sitului prin respectarea condițiilor impuse și prin luarea măsurilor de reducere a efectelor negative prezentate.
- Conducătoarele aeriene utilizate vor fi conductoare torsadate de tip T2X 50+3x70+2x16 mm² multiplu izolate, respectiv conductor izolat cu izolație de polietilenă reticulată. Consolele de întindere vor fi acoperite cu șufă de protecție din material plastic și toate conșecțiile metalice vor fi legate la prize de pământ artificială de 4 ohmi. Aceste măsuri vor fi luate pentru evitarea electrocutării speciilor de păsări existente în zona amplasamentului.
- Racordul electric pentru alimentarea cu energie electrică a clădirilor de locuit se va realiza ulterior cu cablu electric montat subteran conform prevederilor **"Planul Urbanistic Zonal – pentru introducerea terenului din extravilan în intravilan care ceează cadrul pentru construirea unor case de locuit în comună Frumoasa, satul Bârzava f.n., jud. Harghita pe o suprafață totală de S=13080 mp"**, pentru a evita eventualele electrocutări a păsărilor.



Condițiile de realizare a proiectului:

- Respectarea prevederilor avizului nr. 15/ST.HR/ din 22.04.2020 emis de Agenția Națională pentru ARII Naturale Protejate
- Este interzisă afectarea terenurilor în afara amplasamentelor autorizate pentru realizarea lucrărilor de investiții, prin:
 - abandonarea, înlăturarea sau eliminarea deșeurilor în locuri neautorizate;
 - staționarea mijloacelor de transport în afara terenurilor desemnate în acest scop
 - distrugerea sau degradarea, prin orice mijloace, a vegetației ierboase sau lemnăoase;
- Suprafețele de teren afectate temporar prin execuția lucrărilor vor fi redatate în categoria de folosință avută anterior, sarcina revenindu-i titularului proiectului.
- Evitarea decoperțării solului și îndepărțării vegetației pe o suprafață mai mare decât cea strict necesară
- Refacerea și înierbarea suprafețelor afectate
- Gestionarea deșeurilor rezultate în timpul realizării investiției, respectiv după punerea în funcțiune a investiției propuse cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu toate modificările și completările ulterioare;
- Organizarea de sănzier se va executa în afara siturilor Natura 2000

Proiectul propus nu necesită parcursarea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

- III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:**
- **proiectul propus nu intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare**

Prezența decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la dată emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competență emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.



Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. DOMOKOS László József



Responsabil reglementări,
ŞEF SERVICIU A.A.A.
ing. BOTH Enikő

Beth

Responsabil biodiversitate,
ŞEF SERVICIU C.F.M.
ing. SZABÓ Szilárd

Szilárd

ÎNTOCMIT,
biol. SZÁNTÓ László

Szántó

ÎNTOCMIT,
ing. TÓKE Laura

Tóke



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, județul Harghita, Cod 530211

E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-371313; 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679