



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. 129 din 29.11.2022

*Am primit un exemplar
07.12.2022
Szentos Antal*

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ADI BOGAT, cu sediul în comuna Siculeni, sat Siculeni, nr. 104, județul Harghita, înregistrată la APM Harghita cu nr.9270/08.11.2022, completată la nr. 9764/28.11.2022, 9789/29.11.2022, în baza:

Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.49/2011, autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Harghita decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 15.11.2022 că proiectul "Alimentarea cu energie electrică stație de pompare ape uzate SP06" propus a fi amplasat în comuna Racu, sat Racu, intravilan și extravilan, județul Harghita, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul nu se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

Proiectul propus intră sub incidența art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 cu modificări și privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, fiind situat în perimetrelor siturilor Natura 2000 din județ.

- a. O parte din amplasamentul proiectului pe o lungime de cca. 44 m (drumul sătesc nr. 924) se află în și cu 416 m se situează la limita ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0034 Depresiunea și Munții Ciucului
- b. se va ocupa temporar o suprafața de 438,1 mp din aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0034 Depresiunea și Munții Ciucului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA
Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, județul Harghita, Cod 530211
E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE)2016/679

- c. Amplasamentul proiectului nu constituie loc de hrănire, reproducere ale speciilor de păsări ocrotite. În vecinătatea amplasamentului proiectului există specii ocrotite enumerate în Formularul Standard pentru ROSPA0034 „Depresiunea și Munții Ciucului”: mai ales speciile dependente de pajiști.
- d. punctul de vedere nr. 808/ST.HR./14.11.2022 și avizul favorabil nr. emisă de Agenția Națională pentru Aree Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Harghita
- e. proiectul ar putea afecta în mod nesemnificativ, temporar, fără impact remanent aria naturală protejată, proiectul nu reduce numărul speciilor ocrotite, nu va produce poluarea sau deteriorarea habitatelor prielnice speciilor ocrotite, perturbări semnificative ale speciilor, nu se vor produce modificări ale dinamicii relațiilor dintre sol și apă sau floră și faună care definesc structura și/sau funcția sitului de interes comunitar
- f. proiectul propus nu va avea efecte negative semnificative asupra speciilor ocrotite în cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0034 Depresiunea și Munții Ciucului prin luarea măsurilor prezentate și cu respectarea condițiilor impuse

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă, sunt următoarele:

➤ Lucrări prevăzute prin proiect:

- echiparea stâlpului nr. 17 SE-9f.t. existent al LEA 20kV Sândomic- - DER. PT2 Racu , situat pe domeniul public al Comunei Racu cu separator 20kV tripolar de exterior în montaj vertical (Stepn), cu izolatoare siliconice si CLP cu două manete de acționare, suport cap terminal cu DRV inclus și priză de pământ $R_p < 4 \text{ ohmi.}$, precum și amplasarea firidei FDC E2.2 +2M+1T pe sol lângă stâlpul nr. 17.
- înlocuirea stâlpului de tip SE-10 existent la capătul DC123 cu stâlpul nou de tip SC 10005 nr. 1 ;
- pozarea în pământ a cablului electric torsadat de medie tensiune cu purtător de oțel TA2X(FL)2Y-OL 12/20kV 3x1x35+50OL și a cablului de joasă tensiune ACYABY 3x120+70mmp, trase prin tub de protecție la subtraversarea drumului comunal în lungime de $L_{p \text{ joasă tensiune}} = 25 \text{ m.}$ Cablurile subterane de joasă tensiune se pozează în șanțuri între două straturi de nisip de circa 12 cm fiecare, peste care se pune un dispozitiv avertizor (de exemplu, benzi avertizoare și/sau plăci avertizoare) și pământ rezultat din săpătură (din care s-au îndepărtat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor), cu realizarea subtraversării drumului de interes local în tub de protecție din PVC -KG 110, prin foraj orizontal, perpendicular pe axul drumului;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA
 Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, județul Harghita, Cod 530211
 E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE)2016/679

- AC
- schimbarea următoarelor stâlpi electrici de tip SE4 existente dealungul DC 123 în intravilan cu stâlpi de tip SE10: stâlpii nr. 13, nr. 18, nr. 19, conform renumerotării stâlpilor.
 - executarea fundației stâlpului centrifugat din beton armat de tip SC 15014 (stâlpul nr.12.): 1 buc. fundație turnată din beton;
 - plantarea stâlpului de montaj de tip SC 15014 nr.12 al postului de transformare aeriană (1 buc.);
 - montarea cablului electric torsadat de medie tensiune cu purtător de oțel și cu izolație de tip TA2X(FL)2Y-OL 12/20kV 3x1x35+50OL pe stâlpii existenți dealungul drumului DC123 între stâlpul nou de tip SC 10005 nr. 1 (nr. 8 - numerotare j.T.) și stâlpul nr. 12 al postului de transformare aeriană.;
 - reconfigurarea bransamentelor aeriene monofazate și trifazate existente dealungul DC123
 - montarea pe stâlpul nou din beton armat centrifugat de tip SC15014 (nr.12.) componentele punctului de transformare aerian, inclusiv transformatorul cu puterea aparentă nominală 50kVA și cu tensiunea nominală a înfășurării de medie tensiune (MT)/ tensiunea nominală a înfășurării de joasă tensiune: 20/0,4kV;
 - subtraversarea liniei CF316 Brașov - Deda - Războieni la km c.f. 106+485 prin foraj orizontal cu restricție de viteză de 30 km/h, acordând o atenție deosebită înaintării concomitente a sapei de foraj și a tubului de protecție pentru evitarea formării cavernelor, cu asigurarea asistenței tehnice in zona de siguranță a căii ferate din partea Secției L6 Gheorgheni, CT4 Tg Mures, Serv. Instalati de Electrificare și Sucursala Telecomunicații Brașov și cu respectarea condițiilor impuse în Autorizație CFR pentru începerea lucrărilor nr. 220/40/12.09.2022, emisă de Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov. In zona C.F. între km c.f. 106+463 – 106+485 lucrarea se execută pe partea dreaptă paralel cu linia cf la distanță de 10m și între km c.f. 106+485 – 106+614 lucrarea se execută pe partea stângă cu distanțe variabile între 10 m (la inceputul paralelismului) - 19,23m si 64,70m după care iese din zona de protecție la km cf 106+614.
 - pozarea în pământ a cablului de joasă tensiune ACYABY 3x120+70mmp (cablu electric din aluminiu, armat cu dimensiunea de 120mm si izolatie PVC) de la CD a postului de transformare aeriană până la stația de pompare de ape uzate, montarea firidei din poliester armat cu fibră de sticlă la sol, lângă stația de pompare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA
 Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, județul Harghita, Cod 530211
 E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE)2016/679

- 170
- executarea subtraversării râului Olt prin foraj orizontal dirijat sub adâncimea de afuiere a albiei râului. Metoda forajului orizontal dirijat folosește un sistem de forare rotativ, hidrodinamic și monitorizat permanent.

Lucrările din proiect se încadrează conform anexa nr.1 a la Ordinul MAP nr.828/2019 coroborat cu art.54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare la punctul e) traversări de cursuri de apă cu lucrările aferente, care nu necesită SEICA.

Condiții de realizare a proiectului:

- a. Respectarea prevederilor **Aviz de Gospodărire a Apelor nr.48/25.11.2022 emis de către Administrația Națională Apele Române - A.B.A. OLT - S.G.A. Harghita.**
- b. Respectarea condițiilor impuse de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Harghita prin avizul nr. 72 /ST.HR./28.11.2022
- c. Este interzisă afectarea altor suprafețe în cadrul ROSPA0034 Depresiunea și Munții Ciucului decât cele prezentate prin proiect
- d. Este interzisă afectarea rădăcinilor arborilor de-a lungul drumului sătesc nr. 924.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului, revine în întregime titularului proiectului;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, județul Harghita, Cod 530211

E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE)2016/679

124

mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. DOMOKOS László József

ȘEF SERV. A.A.A.,
ing. BOTH Enikő

Both

Întocmit
JÁNOSI Teréz-Rozália

János

ȘEF SERV. C.F.M.,
ing. SZABÓ Szilárd

Szabó

Întocmit
geogr. MIHÁLY István

Mihály



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA
Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, județul Harghita, Cod 530211
E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE)2016/679